

40-BH01932K-P2201A

建设项目环境影响报告表

(公示版)

项目名称：湖南衡阳耒阳青麓 110kV 变电站改造工程

建设单位：国网湖南省电力有限公司

编制单位：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

编制日期：二〇一九年八月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

一、建设项目基本情况.....	1
二、评价适用标准、评价范围、评价等级.....	8
三、建设项目所在地自然环境、社会环境简况.....	10
四、环境质量状况.....	13
五、建设项目工程分析.....	15
六、项目主要污染物产生及预计排放情况.....	18
七、环境影响分析.....	19
八、环境信息公开.....	33
九、结论与建议.....	36
电磁环境影响专题评价.....	40

一、建设项目基本情况

项目名称	湖南衡阳耒阳青麓 110kV 变电站改造工程				
建设单位	国网湖南省电力有限公司				
法人代表	孟庆强	联系人	周端阳		
通讯地址	湖南省长沙市天心区新韶东路 398 号				
联系电话	15200597816	传真	027-65262810	邮编	410004
建设地点	湖南省衡阳市耒阳市				
立项审批部门	/		批准文号	/	
建设性质	新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/>		行业类别及代码	D442-电力供应	
占地面积 (平方米)	/		绿化面积 (平方米)	/	
静态投资 (万元)	1428	其中：环保投资 (万元)	12.0	环保投资占总投资比例 (%)	0.84
评价经费 (万元)	2.0	预期投产日期	2020 年		

1.1 工程背景及建设必要性

青麓变电站站内设备运行时间较长，大部分设备锈蚀严重，装置老化，维护困难，为提高青麓 110kV 变电站供电可靠性，实施湖南衡阳耒阳青麓 110kV 变电站改造工程（以下简称“本工程”）是十分必要的。

1.2 工程进展情况及环评工作过程

衡阳雁能电力勘测设计咨询有限公司于 2018 年 10 月完成了湖南衡阳耒阳青麓 110kV 变电站改造工程的可行性研究报告。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号），本工程应编制环境影响报告表。

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（以下简称“我公司”）受国网湖南省电力有限公司委托，承担本工程的环境影响评价工作。我公司于 2019 年 03 月对工程所在区域进行了实地踏勘、调查，收集了自然环境、社会环境及有关资料，并委托武汉中电工程检测有限公司进行了电磁环境及声环境的现状监测。在现场踏勘、调查和现状监测的基础上，结合本工程特点及实际情况，根据相关的技术导则要求，进行了环境影响预测及评价，制定了环境保护措施。在上述工作的基础上，编制了《湖南衡阳耒阳青麓 110kV 变电站改造工程环境影响报告表》（送审版），报请审查。2019 年 8 月 16 日，国网湖南省电力有限公司组

织相关人员进行项目现场踏勘，并对本工程进行技术审查，形成了技术评审意见。现根据技术评审意见对报告进行了认真修改完善，形成了《湖南衡阳耒阳青麓 110kV 变电站改造工程环境影响报告表》（报批版），报请审批。

1.3 工程概况

本工程基本组成情况见表 1-1。

表 1-1 湖南衡阳耒阳青麓 110kV 变电站改造工程基本组成

工程名称	湖南衡阳耒阳青麓110kV变电站改造工程	
建设单位	国网湖南省电力有限公司	
工程性质	改扩建	
设计单位	衡阳雁能电力勘测设计咨询有限公司	
建设地点	湖南省衡阳市耒阳市	
项目组成	本工程为户外变电站，本期更换2#主变压器，将原容量为31.5MVA更换为63MVA；完善110kV配电装置；新增1×4Mvar和1×（6+4）Mvar无功补偿装置；新建一座30m 事故油池。	
建设内容	项 目	规 模
	终期规模	2×63MVA主变压器；110kV出线2回；2×（6+4）Mvar无功补偿装置。
	已建工程规模	40MVA（#1主变）+31.5MVA（#2主变）主变压器；110kV出线2回。
	本期建设规模	本期更换2#主变压器，将原容量为31.5MVA更换为63MVA；完善110kV配电装置；新增1×4Mvar和1×（6+4）Mvar无功补偿装置；新建一座30m 事故油池。
占地面积	在现有站内扩建，无新征地。	
工程投资 (万元)	总投资为1428万元，其中环保投资为16.0万元，占工程总投资的1.12%。	
预投产期	2020	

1.3.1 方案比选及环境合理性分析

青麓110kV变电站为已建变电站，变电站站址已确定，本期改造工程在变电站内进行，无新征地，因此无方案比选。经调查，该站址不存在环境保护制约性因素。

1.3.2 湖南衡阳耒阳青麓 110kV 变电站改造工程

1.3.2.1 站址概况

青麓110kV变电站站址位于湖南省衡阳市耒阳市青麓村，南距离320省道约110m，东距离东二路约100m。

青麓110kV变电站地理位置图见图1-1。



图 1-1 青麓 110kV 变电站地理位置图

1.3.2.2 变电站前期工程概况

(1) 前期工程规模

青麓 110kV 变电站一期工程已于 2003 年投运，前期规模见表 1-2。

表 1-2 青麓 110kV 变电站前期规模一览表

序号	项目	单位	规模
1	围墙内面积	m ²	5114.5
2	主变压器	MVA	40+31.5
3	无功补偿	Mvar	/
4	110kV 出线	回	2

(2) 变电站总平面布置

青麓 110kV 变电站采用户外布置。站区围墙内占地面积为 96.5m×53m，主变、110kV 和 35kV 配电装置均采用户外布置，110kV 配电装置布置于站区北侧，配电室、二次设备室组成生产综合室呈“一”型建筑布置于站区东侧，35kV 配电装置位于南侧，主变布置于 110kV 配电装置与 35kV 配电装置之间。变电站进站道路从站区北侧接入。青麓 110kV 变电站总平面布置图见图 1-2。




图 1-2 青麓 110kV 变电站总平面布置图

(3) 现有工程环保手续履行情况

耒阳青麓 110kV 变电站建于 2003 年，一期工程未进行环境影响评价及环境保护验收工作。

国网耒阳市电力有限公司于 2019 年 6 月 28 日以《国网耒阳电力公司关于耒阳青麓 110kV 变电站改扩建前环境现状评估报告的审查意见》对青麓 110kV 变电站前期已建内容进行审查。意见指出，青麓 110kV 变电站环境监测结果达到国家环保标准，生态环境良好，站内环保设施运行正常，符合改扩建前环境保护管理要求。

(4) 变电站现有环保措施

1) 电磁环境

对高压一次设备采用了均压措施；站内电气设备进行了合理布局；选用了具有抗干扰能力的电气设备，设置了防雷接地保护装置，站内配电架构的高度、对地距离和相间均保持了一定距离，设备间连线离地面亦保持了一定高度，从而保证了围墙外工频电场、工频磁场满足标准。

2) 噪声

变电站的主要噪声源设备主变压器布置在站址中间，以尽量减小噪声对站外环境的影响；采取均压措施、选择高压电气设备和导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施，降低电晕放电噪声，变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。

3) 水环境

变电站排水系统采用雨水、污水分流制排水系统。

站区雨水由雨水井汇集后排入站外市政雨水管网。青麓110kV变电站为无人值班有人值守变电站，值守人员产生的少量生活污水经站内化粪池处理后排入站外市政污水管网。

4) 固体废物

青麓110kV变电站为无人值班有人值守变电站，对于值守人员产生的生活垃圾，站内目前已经建设有垃圾桶等生活垃圾收集设施，生活垃圾经收集后运至当地垃圾收集站由当地环卫部门统一处理。

5) 事故变压器油处置设施

青麓110kV变电站前期未建设事故油池。

6) 生态保护措施

青麓 110kV 变电站站内配电装置区及大部分空地均进行了绿化，站内道路均已硬化，并修建了防护栏、护坡等措施。

1.3.2.3 本期扩建工程概况

(1) 扩建工程内容及规模

青麓110kV变电站本期更换2#主变压器，将原容量为31.5MVA更换为63MVA；完善110kV配电装置；新增1×4Mvar和1×(6+4)Mvar无功补偿装置；新建一座30m³事故油池。本期改造工程在站内预留空地建设，不新征地。

(2) 配套设施、公用设施及环保设施

前期工程已按终期规模建成了全站的场地、道路、供排水等辅助设施，本期无需改扩建。

为满足变压器事故油的处置需求，本期需新建一座30m³的事故油池。

1.3.2.4 变电站目前存在的环保问题

经现场调查，青麓 110kV 变电站除未建设事故油池外，其余各项环保设施运行正常，截止目前，变电站未发生变压器油泄露事件，变电站前期产生的废旧铅酸蓄电池已交由湖南省金翼有色金属综合回收有限公司统一回收处理。结合环境现状监测结果，青麓 110kV 变电站厂界处的主要污染因子工频电场、工频磁场均满足相关标准要求；厂界噪声昼、夜间监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准要求。此外，经走访调查，相关部门尚未收到关于变电站运行的环保投诉。

综上所述，青麓 110kV 变电站目前除未建设事故油池外不存在其他环保问题。

1.4 环保投资

青麓 110kV 变电站改造工程总投资 1428 万元，其中环境保护投资 12.0 万元，占工程总投资的 0.84%，具体见表 1-3。

表 1-3 青麓 110kV 变电站改造工程环保投资估算表

序号	项目	投资估算（万元）
一、环境保护设施费用		
	主变压器油坑及卵石	6.0
	事故油池	5.0
	站区绿化	1.0
二、环保投资总计		12.0
三、工程总投资		1428
四、环保投资占总投资比例（%）		0.84

1.5 产业政策及规划的相符性

1.5.1 工程与产业政策的相符性分析

根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修订）》，本工程属于其中“第一类 鼓励类”项目中的“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。

1.5.2 工程与电网规划的相符性分析

本工程属于衡阳供电区 2019~2020 年 110kV 电网规划中拟建的 110kV 输变电项目，符合衡阳市的电网规划及城乡发展规划。

1.5.3 工程与环境保护规划的相符性分析

经核实，本工程不在湖南省生态保护红线范围内。本工程与湖南省生态保护红线的相对位置关系示意图见图 1-3。




图 1-3 本工程与湖南省生态保护红线位置关系示意图

综上所述，本工程与国家产业政策、衡阳市电网规划及环境保护规划都是相符的。

1.6 工程建设进展情况

根据电力系统要求，本工程计划于 2020 年建成投产。

二、评价适用标准、评价范围、评价等级

<p>环境质量标准</p>	<p>1、声环境</p> <p>根据建设项目区域的环境现状、国家相关环境保护标准，本工程执行如下标准：青麓 110kV 变电站区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。</p> <p>2、工频电场、工频磁场</p> <p>工频电场、工频磁场执行标准值参见表 2-1。</p> <p>表 2-1 工频电场、工频磁场评价标准值</p> <table border="1" data-bbox="352 647 1418 835"> <thead> <tr> <th data-bbox="352 647 552 719">影响因子</th> <th data-bbox="552 647 1134 719">评价标准（频率为 50Hz 时公众曝露控制限值）</th> <th data-bbox="1134 647 1418 719">标准来源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="352 719 552 779">工频电场</td> <td data-bbox="552 719 1134 779">4kV/m</td> <td data-bbox="1134 719 1418 835" rowspan="2">《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 779 552 835">工频磁场</td> <td data-bbox="552 779 1134 835">100μT</td> </tr> </tbody> </table>	影响因子	评价标准（频率为 50Hz 时公众曝露控制限值）	标准来源	工频电场	4kV/m	《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）	工频磁场	100μT
影响因子	评价标准（频率为 50Hz 时公众曝露控制限值）	标准来源							
工频电场	4kV/m	《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）							
工频磁场	100μT								
<p>污染物排放或控制标准</p>	<p>施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。</p> <p>青麓 110kV 变电站运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。</p>								
<p>总量控制指标</p>	<p>无具体要求。</p>								
<p>评价范围</p>	<p>依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）等导则确定本工程评价范围。评价范围示意图。</p> <p>1、工频电场、工频磁场</p> <p>变电站站界外 30m 范围区域内。</p> <p>2、噪声</p> <p>根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），一级评价范围为项目边界向外 200m，二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。本工程变电站声环境影响评价工作等级为二级，因此确定声环境影响评价范围为变电站围墙外 50m 范围内（经计算，变电站对外噪声贡献值在 50m 处约 30dB(A)，对声环境贡献较小）。</p> <p>3、生态环境</p> <p>变电站围墙外 500m 范围内区域。</p>								




图 2-1 本工程变电站评价范围示意图

<p>评价等级</p>	<p>1、电磁环境</p> <p>根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014），本工程变电站为户外站，变电站电磁环境按二级进行评价。</p> <p>2、声环境</p> <p>本工程建设地点声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的 2 类地区，评价范围内受影响的人群数量不会显著增加。根据声环境影响评价工作级别划分依据，声环境影响评价工作等级为二级。</p> <p>3、生态环境</p> <p>根据《环境影响评价技术导则-生态环境》（HJ19-2011），本工程为变电站扩建工程，且扩建工程均在原有站内预留场地进行，不新征地，因此本工程仅做生态影响简要分析。</p>
-------------	--

三、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

3.1 自然环境简况

3.1.1 地形地貌

青麓 110kV 变电站所在区域位于耒阳市东北城郊。原始地貌单元为耒河古河床沉积，微地貌为低山缓山坡及沟谷。

3.1.2 地质、地震

本工程变电站站址范围内无大型构造断裂通过，场区岩土层序正常，场区稳定，场地无土洞、塌陷、溶洞等不良地质现象。

本工程变电站站址处于地震动峰值加速度 0.05g 区，站址抗震设防烈度为 6 度。

3.1.3 水文

本工程评价范围内水体为耒水。青麓 110kV 变电站距离耒水约 270m。依照湘政函（2016）176 号《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知》，本工程评价范围内涉及到的耒水水体不属于衡阳耒水市耒水饮用水源保护区。

青麓 110kV 变电站与耒水位置关系图见图 1-1。

3.1.4 气候特征

衡阳市耒阳市属中亚热带季风湿润气候，气候温暖，四季分明，其气候特征详见表 3-1。

表 3-1 耒阳市气候特征一览表

项目	耒阳市
多年平均气温	18.0℃
多年最高气温	40.2℃
多年最低气温	-12.3℃
多年平均降雨量	1341.5mm
多年平均风速	1.6m/s

3.1.5 植被

经现场踏勘，变电站站址四周植被以城市绿化树木为主，主要为樟树。本工程建设区域不涉及国家级、省级珍稀保护植物。

工程区域自然环境概况见图 3-1。



站址北侧



站址东侧



站址南侧



站址西侧

青麓 110kV 变电站站址四周



1#主变压器



现有 2#主变压器



站区绿化



化粪池

青麓 110kV 变电站站内

图 3-1 青麓 110kV 变电站站内及周边环境现状

3.1.6 动物

经查阅相关资料和现场踏勘，本工程评价范围内不涉及珍稀濒危野生保护动物集中分布区，区域常见的野生动物主要为啮齿类动物和麻雀等。

3.1.7 环境敏感区及主要环境敏感目标

本工程生态环境评价范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、饮用水源保护区等重要环境敏感区。

本工程环境敏感目标为变电站周围居民点，详见表 3-2 和图 3-2。

表 3-2 环境敏感目标与本工程相对位置关系

序号	行政区域	敏感点名称	方位及最近距离 (m)	性质、规模	房屋结构	影响因子
一、居民类环境敏感目标						
1	衡阳市耒阳市经济开发区	宏发钢铁厂宿舍	N25	员工宿舍, 2处	2层平顶	EI、B、NO
2		金茶油榨油厂办公场所	W5	门卫室1处, 办公楼1栋	1-3层平顶	
3		经济开发区管委会	S15	办公楼, 1栋	5层平顶	
4		耒水新城小区	E12	在建居民楼, 2栋	在建房屋	
二、生态类环境敏感目标						
无						

注：1、金茶油榨油厂目前已废弃，为避免后期有其他工厂进入，现将其列入敏感点进行分析。

2、表中 EI—工频电场；B—工频磁场；NO—噪声（下同）。



图 3-2 青麓 110kV 变电站与环境敏感目标相对位置关系示意图

四、环境质量状况

4.1 声环境质量现状

4.1.1 监测布点

按照声环境现状调查、影响预测及评价需要，对变电站厂界四周及周边环境敏感目标处的声环境现状进行监测和评价。具体监测点位见表 4-1。

表 4-1 声环境质量现状监测点位表

序号	监测点位描述		监测点位置	备注
1	青麓110kV变电站	厂界东侧 1#	变电站围墙外 1m	图 3-3
2		厂界南侧 2#		
3		厂界西侧 3#		
4		厂界北侧 4# (大门)		
5	环境敏感目标	耒阳市宏发钢铁厂宿舍	员工宿舍西南侧	
6		耒阳市金茶油榨油厂办公场所	门卫室南侧	
7		耒阳市经济开发区管委会	办公大楼北侧	
8		耒阳市耒水新城小区 (在建)	在建居民楼西侧	

4.1.2 监测项目

等效连续 A 声级。

4.1.3 监测单位

武汉中电工程检测有限公司。

4.1.4 监测时间、监测频率、监测环境

本工程监测时间和监测环境见表 4-2；监测频率按每个监测点昼、夜各监测一次。

表 4-2 监测时间及监测环境

监测时间	天气	温度 (°C)	湿度 (RH%)	风速 (m/s)
2019.03.19	晴	10.2~14.5	41.9~48.6	0.2~0.3

4.1.5 监测方法及测量仪器

4.1.5.1 监测方法

按《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)执行。

4.1.5.2 测量仪器

本工程所用测量仪器情况见表 4-3。

表 4-3 声环境现状监测仪器及型号

仪器名称及型号	技术指标	测试 (校准) 证书编号
仪器名称: 声级计 仪器型号: AWA6228	测量范围: (30~130) dB(A)	校准单位: 湖北省计量测试技术研究院 证书编号: 2018SZ01361190 有效期: 2018年08月31日~2019年08月30日
仪器名称: 声校准器 仪器型号: AWA6221A	灵敏度: ±0.1dB	校准单位: 湖北省计量测试技术研究院 证书编号: 2018SZ01361191 有效期: 2018年08月31日~2019年08月30日

4.1.6 监测结果

本工程声环境现状监测结果见表 4-4。

表 4-4 声环境现状监测结果 单位：dB (A)

序号	监测点位置		监测值		标准值		备注
			昼间	夜间	昼间	夜间	
1	青麓 110kV变 电站	厂界东侧 1#	58.6	43.2	60	50	昼间受工地 作业影响
2		厂界南侧 2#	47.3	43.8			/
3		厂界西侧 3#	48.5	45.1			/
4		厂界北侧 4# (大门)	50.8	43.2			/
5	环境敏感 目标	耒阳市宏发钢铁厂员工 宿舍西南侧	48.5	43.8	60	50	/
6		耒阳市金茶油榨油厂门 卫室南侧	55.8	43.4			
7		耒阳市经济开发区管委 会办公大楼北侧	55.8	44.3			
8		耒阳市耒水新城小区在 建居民楼西侧	58.1	41.7			昼间受工地 作业影响

4.1.7 监测结果分析

青麓变电站厂界四周昼间噪声监测值为 47.3~58.6dB (A)，夜间噪声监测值为 43.2~45.1dB (A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准；变电站周边环境敏感目标处昼间噪声监测值为 48.5~58.1dB (A)，夜间噪声监测值为 41.7~44.3dB (A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准。

4.2 电磁环境质量现状

本工程电磁环境现状详见电磁环境影响专题评价。依据电磁环境现状监测结果，可得以下结论：

(1) 工频电场

青麓变电站厂界四周工频电场为 1.4~285.3V/m，满足《电磁环境控制限值》(GB8702—2014) 的 4000V/m 公众曝露控制限值；变电站周边环境敏感目标处工频电场为 1.2~107.6V/m，满足《电磁环境控制限值》(GB8702—2014) 的 4000V/m 公众曝露控制限值。

(2) 工频磁场

青麓变电站厂界四周工频磁场为 0.02~0.41 μ T，满足《电磁环境控制限值》(GB8702—2014) 的 100 μ T 公众曝露控制限值；变电站周边环境敏感目标处工频磁场为 0.03~0.26 μ T，满足《电磁环境控制限值》(GB8702—2014) 的 100 μ T 公众曝露控制限值。

五、建设项目工程分析

5.1 工艺流程简述

在运行期，输变电工程的作用为变电和输电。在变电站内通过变压器将电能调变至一定电压等级，然后通过导线输送至其他变电站或用户。变电和送电过程中，只存在电压的变化和电流的传输现象，没有其他生产活动存在，整个过程中无原材料、中间产品、副产品、产品存在，也不存在产品的生产过程。根据物理常识，电荷或者带电导体周围存在电场，有规则运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场，因此，输变电工程在运行期由于电能的存在将产生工频电场、工频磁场以及电磁性噪声。工艺流程图见图 5-1。




图 5-1 输变电工程工艺流程图

5.2 主要污染工序

5.2.1 产污环节分析

变电站扩建工程建设期土建施工、设备安装等过程中若不采取有效的防治措施可能产生扬尘、噪声、废污水以及固体废物等影响因子；运行期只是进行电能电压的转变，其产生的污染影响因子主要为工频电场、工频磁场、电磁性噪声、生活垃圾和事故漏油风险。

本工程建设期和运行期的产污环节参见图 5-2。




图 5-2 变电站工程施工期和运行期的产污节点图

5.2.2 污染源分析

5.2.2.1 施工期

本工程施工期对环境产生的污染因子如下：

- (1) 施工噪声：施工机械产生。
- (2) 施工扬尘：基础开挖、土方调运以及设备运输过程中产生。
- (3) 施工废污水：施工废水及施工人员的生活污水。
- (4) 固体废物：施工过程中可能产生的建筑垃圾、弃土弃渣及生活垃圾。
- (5) 生态环境：施工临时占地、破坏植被。

5.2.2.2 运行期

- (1) 工频电场、工频磁场

工频即指工业频率，我国输变电工业的工作频率为 50Hz，工频电场、工频磁场即指以 50Hz 周期变化产生的电场和磁场。

变电站在运行时，对环境的影响主要为工频电场、工频磁场。

- (2) 噪声

变电站内的变压器及其冷却风扇运行会产生连续电磁性和机械性噪声，断路器、火花及电晕放电等会产生暂态的机械性和电磁性噪声，因此，变电站运行期产生的噪

声可能对声环境产生影响。

(3) 废水

变电站正常工况下，站内无工业废水产生。青麓 110kV 变电站为无人值班有人值守变电站，值守人员产生的少量生活污水经站内化粪池处理后排入站外市政污水管网。

本期工程为改造工程，无新增生活污水产生。

(4) 固体废弃物

本期工程为改造工程，不增加运行人员，不新增固体废弃物。

(5) 事故变压器油

本工程变电站的主变压器等电气设备为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有变压器油，正常情况下变压器油不外排，在事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油的泄漏。

5.2.3 工程环保特点

本工程为变电站改造工程，除新建事故油池外，其余配套设施、环保设施均利用前期工程现有设施，无需改扩建。其环境影响特点是：

(1) 施工期可能产生一定的环境空气、水环境、噪声、固体废物及生态环境影响，但采取相应保护及恢复措施后，施工期的环境影响是可逆的，可在一定时间内得到恢复。

(2) 运行期环境影响因子为工频电场、工频磁场及噪声。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型	排放源	污染物 名称	处理前产生浓 度及产生量	排放浓度及排放量
大气 污染物	无	无	/	/
水 污染物	变电站值守人员	生活污水	/	青麓变电站内生活污水经化粪池处理后排入站外市政污水管网。
固体 废物	变电站值守人员	生活垃圾	/	收集后交由环卫部门处理
	变电站日常检修	废旧蓄电池		委托有资质的单位处置
噪声	变压器	1m 处噪声	65dB (A)	<u>≤65dB (A)</u>
其他	<p>变电站投入运行后，将对站外环境产生工频电场、工频磁场、噪声等影响，但均能满足相应标准要求。</p> <p>事故状态和检修时对变压器油处理不当可能因为油泄漏而造成环境风险，变电站内设置有事故油池。在发生事故时，事故油流入事故油池，并交由具有处置资质的单位进行处理，不会对外环境产生不良影响。</p>			
<p>主要生态环境影响</p> <p>工程建设扰动土地，产生一定的生态环境影响，在施工过程中应采取必要的生态保护措施，在工程完工后应对站内未硬化的地面进行绿化，将工程建设对生态环境造成的不良影响降至最小。</p>				

七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析

7.1.1 施工期声环境影响分析

7.1.1.1 噪声源

变电站施工期在挖填方、基础施工、设备安装等阶段中，可能产生施工噪声对环境的影响。噪声源主要来源于各类施工机械的运转噪声，如挖掘机、汽车等，噪声水平为70~85dB（A）。

7.1.1.2 声环境保护目标

本工程声环境保护目标主要为变电站周边的居民点，详见表。

7.1.1.3 施工期声环境影响分析

施工期噪声预测计算公式如下：

$$L_2 = L_1 - 20 \lg \frac{r_2}{r_1}$$

式中， L_1 、 L_2 —为与声源相距 r_1 、 r_2 处的施工噪声级，dB（A）。

变电站站区施工可利用站内空地作为临时占地，因此施工期噪声预测按施工设备位于变电站场界内5m，施工噪声源强取最大施工噪声源值85dB（A），对变电站施工场界及周围环境敏感点的噪声环境贡献值进行预测，预测结果参见表7-1。

表 7-1 施工噪声源对变电站施工场界噪声贡献值

距变电站场界外距离(m)	0	10	15	30	80	100	150
有围墙噪声贡献值 dB(A)	66	56	54	49	41	39	36
施工场界噪声标准 dB(A)	昼间 70，夜间 55						

注：按最不利情况假设施工设备距场界5m。

由表可知，变电站围墙内施工场界噪声值为66dB（A），符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》中昼间70dB（A）的要求、但超过夜间55dB（A）的要求。本环评要求变电站产生环境噪声污染的施工作业只在昼间进行，如因工艺要求必须夜间施工且产生环境噪声污染时，则应取得相关部门证明并公告附近居民。

本工程的施工场地位于变电站内，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之消除。

7.1.1.4 拟采取的环保措施

为减小工程施工期噪声对周围环境的影响，本环评要求施工单位采取如下施工期噪声防治措施：

(1) 本环评要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。

(2) 施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备。

(3) 依法限制夜间施工，如因工艺特殊要求，需在夜间施工而产生环境噪声影响时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定提前取得未阳市市级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并向附近居民公告，同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备，并禁止夜间打桩作业。

7.1.2 施工期环境空气影响分析

(1) 环境空气污染源

施工扬尘主要来自于电气设备的运输装卸、施工现场车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在 1.5m 以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。

施工阶段，尤其是施工初期，站内主变基础开挖和土方运输都会产生扬尘污染，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的总悬浮颗粒物(TSP)明显增加。

目前变电站的进站道路和站内道路均已铺设完好，因此在施工过程能有效减少扬尘的产生。

(2) 环境敏感点

经现场调查，本工程扬尘敏感点为工程附近居民点。

(3) 施工扬尘影响分析

变电站施工时，由于土方的开挖造成土地裸露，产生局部二次扬尘，可能对周围 50m 以内的局部地区产生暂时影响，但施工扬尘的影响是短时间的，在土建工程结束后即可恢复。此外，在建设期间，大件设备及其他设备材料的运输，可能会使所经道路产生扬尘问题，但该扬尘问题只是暂时的和流动的，当建设期结束，此问题亦会消失。对建设过程中的施工扬尘采取了上述环境保护措施后，对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。

(4) 拟采取的环保措施

1) 施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。

2) 施工时，应集中配制或使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘和噪声。此外，对于裸露施工面应定期洒水，减少施工扬尘。

3) 车辆运输散体材料和废弃物时, 必须密闭、包扎、覆盖, 避免沿途漏撒; 运载土方的车辆必须在规定的时间内, 按指定路段行驶, 控制扬尘污染。

4) 加强材料转运与使用的管理, 合理装卸, 规范操作。

5) 进出场地的车辆限制车速, 场内道路、堆场及车辆进出时洒水, 保持湿润, 减少或避免产生扬尘。

6) 施工临时中转土方要合理堆放, 可定期洒水进行扬尘控制。

7.1.3 施工废污水环境影响分析

(1) 废污水污染源

本工程施工污水主要来自施工人员的生活污水和少量施工废水。

本工程施工期平均施工人员约 20 人, 施工人员用水量约 $3\text{m}^3/\text{d}$, 生活污水产生量按总用水量的 80% 计, 则生活污水的产生量约 $2.4\text{m}^3/\text{d}$ 。

本工程变电站施工废水主要包括砂石料加工、施工机械和进出车辆的冲洗水。

(2) 废污水影响分析

本工程施工人员产生的生活污水依托站内已有的污水处理设施, 不会对周围水环境产生不良影响。

本工程施工期产生的少量施工废水经处理后回用, 不外排, 亦不会对周围水环境产生不良影响。

(3) 拟采取的环境保护措施

1) 施工期间施工场地要尽量远离来水, 施工单位要落实文明施工原则, 严禁施工废水排入来水水域。

2) 变电站施工可利用变电站已有的生活污水处理设施, 对施工生活污水进行处理。

3) 施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施, 尽量避免雨季开挖作业; 站内砂石料加工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用, 不外排。

4) 对于混凝土养护所需用水采用罐车运送, 养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土, 再在吸水材料上洒水, 根据吸收和蒸发情况, 适时补充。在养护过程中, 大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发, 不会因养护水漫流而污染周围环境。

5) 施工时尽可能采用商品混凝土, 如在施工现场拌和混凝土, 应对砂、石料冲洗废水进行处置和循环使用, 严禁排入河流影响受纳水体的水质。合理安排工期, 抓紧时间完成施工内容, 避免雨季施工。

7.1.4 施工固体废物环境影响分析

(1) 施工期固废来源及环境影响分析

变电站施工期固体废弃物主要为建筑施工产生的弃土弃渣、施工人员的生活垃圾、退役的2#主变及电气设备等。

(2) 拟采取的环保措施及效果

1) 对变电站施工过程中产生的基槽余土，不得随意外弃。

2) 明确要求施工过程中的生活垃圾应分别收集堆放，并采取必要的防护措施(防雨、防飞扬等)。按满足当地相关要求进行处理。

3) 施工现场设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类，并收集到指定地点，集中运出。

4) 退役的主变压器及电气设备由电力公司物资部门收集后集中处置，在拆除、运输过程中应防止退役主变的变压器油泄露。

在采取上述环保措施的基础上，施工固废不会对环境产生影响。

7.1.5 施工期生态环境影响分析

(1) 生态影响及恢复分析

本工程建设期对生态环境的影响主要表现在施工开挖和施工活动对土地的占用、扰动以及植被破坏造成的影响。

1) 土地占用

变电站改造工程施工生产全部在站区围墙内空地解决，生活用地租用周围民房，故对土地的占用仅限于征地范围内。

2) 植被破坏

本期改造工程均在站内预留场地进行，建设造成的植被破坏仅限于征地范围内，不会对物种多样性产生影响。

(2) 拟采取的环保措施及效果

1) 土地占用

变电站扩容工程在围墙内预留的场地进行，故对土地的占用仅限于征地范围内。

2) 植被保护措施

①变电站施工应在站内指定范围内进行，文明施工，集中堆放材料，严禁破坏施工区域外地表植被。

②对于临时占地所破坏的植被，施工过程中应尽量减少施工人员对周边植被的践

踏，合理堆放弃石、弃渣；在施工完成后，立即清理施工迹地，使施工临时占地范围内植被得以恢复。

③采取表土保护措施，土建施工过程中，要进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，并按原土层顺序回填，以便恢复土地原有功能。

④施工结束后，对临时占地进行植被恢复。

7.1.6 施工期环境影响分析小结

综上所述，本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对周围环境的影响降低到最小。

7.2 营运期环境影响分析

7.2.1 电磁环境影响分析及评价

本工程电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。

(1) 评价方法

本工程电磁环境影响预测采用类比法进行，具体评价过程详见电磁环境影响评价专题。

(2) 电磁环境影响分析

由类比可行性分析可知，衡阳洞阳 110kV 变电站运行期产生的工频电场、工频磁场能够反映本工程投运后产生的工频电场、工频磁场水平；由类比监测结果可知，类比监测的洞阳 110kV 变电站厂界及衰减断面上的工频电场、工频磁场能够满足相应环境标准的限值要求。

经类比分析，本工程变电站本期建成投运后，变电站厂界的工频电场、工频磁场均能分别满足 4000V/m、100 μ T 的公众曝露控制限值。

7.2.2 声环境影响分析

青麓 110kV 变电站为 1994 年建成投运的变电站，本工程现场监测时已有两台主变压器同时运行。现场监测结果表明变电站四侧厂界处昼、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，变电站周边环境敏感目标处昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

本期改造工程的建设内容为将原容量为 31.5MVA 的#2 主变压器更换为容量为 63MVA 的主变压器，同时完善 110kV 配电装置并新增 1 \times 4Mvar 和 1 \times （6+4）Mvar 低压无功补偿装置，扩建工程不新增主要声源设备。由于原 2#主变压器为 1994 年制造的老式主变压器，其运行期的噪声影响较新更换的主变压器要大，因此本期改造工程建成投运后，变电站对外环境的影响将维持现状水平或较现状略小。

由前述变电站工程现状监测结果及改造工程主要声源设备的变化情况分析，可以预测：青麓 110kV 变电站本期改造工程建成投运后，变电站厂界噪声水平仍能够维持现状水平，并满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求；变电站周围环境敏感点处噪声也能够维持现状水平，并满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准限值要求。

需特别说明的是变电站东侧为在建的耒水新城小区，该小区高层住宅楼距离变电站东侧围墙的最近距离约 12m，距离最近一台主变压器的最近距离约 40m，距离本期改造更换的#2 主变的距离约 50m，且中间有主控楼遮挡，故本期改造工程不会对其产生显著

不利影响。

因本工程变电站所处的环境较为敏感，本环评要求建设单位采用低噪声设备，确保距离主变压器外 1m 处距离地面 1.5m 高度处的噪声水平不得超过 60dB（A），进一步降低工程建设对外环境的声环境影响。

7.2.3 水环境影响分析

正常运行工况下，变电站内无工业废水产生，水环境污染物主要为变电站值守人员产生的少量生活污水，经站内化粪池处理后排入站外市政污水管网。

本工程为改造工程，不新增运行人员，工程仍沿用前期站内已有的生活污水处理设施，不增加排放口和排放量，不会对水环境产生新的影响。

7.2.4 生态环境影响分析

本工程评价范围内不涉及国家级、省级保护的珍稀濒危野生动物集中栖息地。

本期改造工程均在站内进行，不会影响站外植被，此外，根据湖南省目前已投运的 110kV 变电站调查结果显示，未发现类似工程投运后对周围生态造成显著不利影响。

7.2.5 固体废物环境影响分析

变电站运行期间固体废物为变电站值守人员产生的生活垃圾以及废旧蓄电池。

7.2.5.1 生活垃圾

本工程变电站内已建设有垃圾桶等生活垃圾收集装置，站内生活垃圾集中堆放后，有当地环卫部门进行定期清运处理。本期改造工程无新增生活垃圾产生，沿用站内已有设施。

采取以上措施后，变电站运行期产生的固体废弃物不会对周围环境产生影响。

7.2.5.2 废旧蓄电池

变电站采用蓄电池作为备用电源，一般设置有两组容量为 500Ah 的蓄电池组，一般巡视维护时间为 2-3 月/次。变电站内蓄电池待使用寿命结束后，废旧蓄电池交由有资质单位处理，严禁随意丢弃。

7.2.6 事故漏油影响分析

由于冷却或绝缘需要，变电站内变压器及其它电气设备均使用电力用油，这些冷却或绝缘油都装在电气设备的外壳内，一般无需更换（一般定期（一年一次或大修后）作预防性试验，通过对绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水等综合分析，综合判断受潮情况、杂质情况、油老化情况等，如果不合格，过滤再生

后继续使用)，也不会外泄对环境造成危害。但在设备在发生事故并失控时，可能泄漏，污染环境，造成环境风险。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），事故变压器油或废弃的变压器油为废矿物油属危险废物，类别代码为HW08，废物代码为900-249-08。

为防止事故、检修时造成废油污染，变电站内一般均设置有变压器油排蓄系统，变压器基座四周设有事故油坑，事故油坑通过底部的事事故排油管道与具有油水分离功能的总事故油池相连。在发生事故时，泄露的变压器油将通过排油管道排入总事故油池。

据调查情况可知，本期改造后的2#主变压器油重约为26t，变电站现有的1#主变压器油重约为23.5t，按最大单台主变油量的100%容积考虑，事故油的密度约为0.895t/m³，所以计算出事故油池容积至少应为29.05m³，本期改造工程将新建设一座30m³的事故油池，事故油池容积及排油管能满足最大单台设备油量的100%的设计要求。

事故油池具有油水分离功能，事故油池中的水相部分（雨水积水）在事故油的重力作用下通过排水管道排出事故油池进入站外雨水排水系统，事故油则会停留在事故油池内。进入事故油池的变压器油将交由设备厂家进行回收利用，事故油池内的含油废水则交由有危废处理资质的单位进行处置，不得随意外排。

变电站内变压器的运行和管理有着严格的规章制度和操作流程，发生事故并失控的概率非常小，近多年来尚未了解到有变电站变压器发生事故并失控的相关报道。

7.2.7 对环境敏感目标的影响分析

本工程环境敏感目标主要为工程附近的居民点。本环评针对环境敏感目标与工程的相对位置关系及距离对其进行了电磁环境和声环境影响预测，结果见表7-2。

表7-2 环境敏感目标环境影响分析及预测结果

序号	环境敏感目标	方位及最近距离 (m)	预测结果			
			工频电场 (kV/m)	工频磁场 (μT)	噪声 (dB (A))	
					昼间	夜间
1	宏发钢铁厂	N25	<4kV/m	<100μT	48.5	43.9
2	金茶压榨油厂	W5			55.8	44.0
3	经济开发区管委会	S15			55.8	44.5
4	未水新城小区	E12			58.1	42.6

根据表-3 预测结果，本工程建成后，且变压器噪声1m处噪声控制在58dB (A) 以内时各环境敏感目标处的工频电场、工频磁场、噪声等影响因子均能满足相应评价标准。

7.2.8 环境保护措施及竣工环境保护验收

7.2.8.1 环境保护措施

本工程环境保护措施经汇总见表 7-3。

表 7-3 环境保护措施一览表

序号	环境影响因素	不同阶段	环境保护措施	
1	电磁环境	设计阶段	污染控制措施	<p>①对于变电站，严格按照技术规程选择电气设备，对高压一次设备采用均压措施。</p> <p>②控制导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，同时在变电站设备定货时，要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，降低静电感应的影晌。</p> <p>③控制配电构架高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度，确保变电站围墙外附近居住等场所的电磁环境符合相应标准。</p>
2	声环境	设计阶段	污染控制措施	<p>①在设备选型上首先选用符合国家噪声标准的设备，如主变压器定货时，对设备的噪声指标提出要求，从源头控制噪声，其声源值不得高于58dB（A）。</p> <p>②对电晕放电的噪声，通过选择高压电气设备、导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施，减轻电晕放电噪声。</p>
			施工阶段	<p>①施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备。</p> <p>②依法限制夜间施工，如因工艺特殊要求，需在夜间施工而产生环境噪声影响时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定提前取得未阳市市级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并向附近居民公告，同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备，并禁止夜间打桩作业。</p>
		其他环境保护措施	<p>本环评要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。</p>	
3	环境空气	施工阶段	污染控制措施	<p>①施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。</p> <p>②施工时，应集中配制或使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘和噪声。此外，对于裸露施工面应定期洒水，减少施工扬尘。</p> <p>③车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。</p> <p>④加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。</p> <p>⑤进出场地的车辆限制车速，场内道路、堆场及车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。</p> <p>⑥施工临时中转土方要合理堆放，可定期洒水进行扬尘控制。</p>
4	水环境	设计阶段	污染控制措施	<p>本期变电站改造工程，无新增排水。</p>

		施工阶段	污染控制措施	<p>①施工期间施工场地要尽量远离未水，施工单位要落实文明施工原则，严禁施工废水排入未水水域。</p> <p>②变电站施工可利用变电站已有的生活污水处理设施，对施工生活污水进行处理。</p> <p>③施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；站内砂石料加工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。</p> <p>④对于混凝土养护所用水采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。</p> <p>⑤施工时尽可能采用商品混凝土，如在施工现场拌和混凝土，应对砂、石料冲洗废水进行处置和循环使用，严禁排入河流影响受纳水体的水质。合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，避免雨季施工。</p>
5	固体废弃物	施工阶段	污染控制措施	<p>①对变电站施工过程中产生的基槽余土，不得随意外弃。</p> <p>②明确要求施工过程中的生活垃圾应分别收集堆放，并采取必要的防护措施(防雨、防飞扬等)。按满足当地相关要求进行处理。</p> <p>③施工现场设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出。</p> <p>④退役的主变压器及电气设备由电力公司物资部门收集后集中处置，在拆除、运输过程中应防止退役主变的变压器油泄露。</p>
		运行阶段	污染控制措施	本期变电站改造工程，无新增固体废弃物，利用已有生活垃圾收集、转运、处置设施和体系。
6	生态环境	施工阶段	生态影响防护措施	<p>①不在站外设置临时施工用地，避免对站外区域植被造成破坏。及时清理施工垃圾，杜绝施工垃圾随意丢弃。</p> <p>②为消减施工队伍对野生动植物的影响，要标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动，尤其要禁止在非施工区点火、狩猎等。</p>
7	环境风险	设计阶段	污染控制措施	为满足变压器事故油的处置需求，本期需新建一座30m ³ 的事故油池。
		运行阶段	污染控制措施	为避免可能发生的变压器因安装、事故、检修等造成的漏油污染环境，废油不得随意处置，必须由具有危险废物处理相应资格的机构妥善处理。
8	环境管理	运行阶段	其他环境保护措施	<p>①对当地公众进行有关高压设备方面的环境宣传工作。</p> <p>②依法进行运行期的环境管理工作。</p>

7.2.8.2 技术经济论证

以上各项污染防治措施大部分是根据国家环境保护要求及相关的规程规范提出、设计，同时结合已建成的同等级的输变电工程设计、施工、运行经验确定的，因此在技术上合理、具有可操作性。

同时，这些防治污染措施在设计、设备选型和施工阶段就已充分考虑，避免了先污

后治的被动局面，减少了财物浪费，既保护了环境，又节约了经费。

因此，本工程采取的环保措施在技术上可行、经济上是合理的。

7.2.9 环境管理与监测计划

7.2.9.1 环境管理

7.2.9.1.1 环境管理机构

建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。

7.2.9.1.2 施工期环境管理

鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本工程的施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。建设期环境管理的职责和任务如下：

(1) 贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。

(2) 制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的日常管理。

(3) 收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。

(4) 组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。

(5) 在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。

(6) 做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

(7) 监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。

7.2.9.1.3 工程竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，参照环境保护部关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求，本建设项目正式投产运行前，建设单位需组织自验收。验收的主要内容为项目对污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度的落实情况，主要验收内容见表 7-4。

表 7-4 工程竣工环境保护验收内容一览表

序号	验收对象	验收内容
1	相关资料、手续	项目相关批复文件（主要为环境影响评价审批文件）是否齐全，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。

2	实际工程内容及方案设计情况	核查实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响变化情况。
3	环境保护目标基本情况	核查环境保护目标基本情况及变更情况。
4	环保相关评价制度及规章制度	核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。
5	各项环境保护设施落实情况	核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的在设计、施工及运行三个阶段的电磁环境、水环境、声环境、固体废物及生态保护等各项措施的落实情况及实施效果。例如：青麓变电站内是否建设了事故油池；站内生活污水经化粪池处理后是否排入站外市政污水管网；站内生活垃圾是否经收集后交由当地环卫部门处理等。
6	环境保护设施正常运转条件	各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。
7	污染物排放达标情况	变电站投运时产生的工频电场、工频磁场、噪声是否满足评价标准要求等。
8	生态保护措施	本工程施工场地是否清理干净，未落实的，建设单位应要求施工单位采取补救和恢复措施。
9	公众意见收集与反馈情况	工程施工期和运行期实际存在及公众反映的环境问题是否得以解决。
10	环境保护目标环境影响因子验证	监测本工程附近环境敏感点的工频电场、工频磁场和噪声等环境影响指标是否与预测结果相符。并采取相应的技术措施，确保各环境敏感保护目标处的电磁环境及声环境水平满足相关标准限值要求。

7.2.9.1.4 运行期环境管理

本工程在运行期宜使用原有环境管理部门。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为：

- (1) 制订和实施各项环境管理计划。
- (2) 建立工频电场、工频磁场、噪声监测、生态环境现状数据档案。
- (3) 掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。
- (4) 检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施正常运行。
- (5) 协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。

7.2.9.1.5 环境保护培训

应对与工程项目有关的主要人员，包括施工单位、运行单位、受影响区域的公众，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本项目的环保管理；提高人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。具体的环保管

理培训计划见表 7-5。

表 7-5 环保管理培训计划

项 目	参加培训对象	培 训 内 容
环境保护知识和政策	变电站周边的居民	1.电磁环境影响的有关知识 2.声环境质量标准 3.电力设施保护条例 4.其他有关的国家和地方的规定
环境保护管理培训	建设单位或负责运行的单位、施工单位、其他相关人员	1.中华人民共和国环境保护法 2.中华人民共和国野生动物保护法 3.中华人民共和国野生植物保护条例 4.建设项目环境保护管理条例 5.其他有关的管理条例、规定
野生动植物保护	施工及其他相关人员	1.中华人民共和国野生动物保护法 2.中华人民共和国野生植物保护条例 3.国家重点保护野生植物名录 4.国家重点保护野生动物名录 5.其他有关的地方管理条例、规定

7.2.9.1.6 公众沟通协调应对机制

针对本工程变电站对环境影响的特点，建设单位或运行单位应设置警示标志，并建立该类影响的应对机制。加强同当地群众的宣传、解释和沟通工作。

7.2.9.2 环境监理

依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区，建设单位应结合工程监理做好相关的环境监理工作。

7.2.9.3 环境监测

7.2.9.3.1 环境监测任务

- (1) 制定监测计划，监测工程施工期和运行期环境要素及评价因子的变化。
- (2) 对工程突发的环境事件进行跟踪监测调查。

7.2.9.3.2 监测因子

工频电场、工频磁场及噪声。

7.2.9.3.3 监测点位布置

监测点位应布置在变电站厂界四周及周边环境敏感目标处。

7.2.9.3.4 监测技术要求

- (1) 监测范围应与工程影响区域相符。
- (2) 监测位置与频次应根据监测数据的代表性，环境影响评价、工程竣工环境保护验收的要求确定。

(3) 监测方法与技术要求应符合国家现行的有关环境监测技术规范和环境监测标准分析方法。

(4) 监测成果应在原始数据基础上进行审查、校核、综合分析后整理编印。

(5) 应对监测提出质量保证要求。

八、环境信息公开

8.1 第一次环境信息公示

2019年6月26日，建设单位通过网络平台进行第一次环境信息公示，网站公示链接地址为：http://www.hn.sgcc.com.cn/html/main/co17/2019-06/26/20190626161101105871151_1.html。

网站公示截图见图 8-1。



湖南常德武陵桃花源110kV输变电工程等36项工程

环境影响评价信息第一次公示

为满足常德市、郴州市、衡阳市、永州市、邵阳市、株洲市、娄底市和湘西州电力需求的快速增长，提高供电可靠性，国网湖南省电力有限公司拟建湖南常德武陵桃花源110kV输变电工程等36项工程。现根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号），对本批工程环境影响评价信息进行公示：

一、建设项目名称、现有工程、本期建设内容等基本情况

序号	建设项目名称	建设地点	现有工程
1	湖南常德武陵桃花源110kV输变电工程		1、新建桃花源110kV变电站，无功补偿； 2、新建110kV变电站电线路路径 本工程位于常德
2	湖南常德汉寿新兴110kV输变电工程		1、新建新兴110kV变电站，无功补偿； 2、新建配套110kV线路工程：新建单回17.2km，②站110kV线路工程2.5km，单回9.4 谢家铺变电站110kV线路长2.8km，均为 本工程位于常德
3	湖南常德鼎城谢家铺110kV输变电工程		1、新建谢家铺110kV变电站，无功补偿； 2、新建谢家铺变-全长15.2km，其中0.45km。 本工程位于常德
4	湖南常德安乡安全110kV输变电工程		1、新建安乡安全110kV变电站，无功补偿； 2、蔡家溪-大湖起于原110kV蔡家溪段起于110kV安乡安全，双回架设长0.6km。②#线，路径长0.3km-原110kV蔡家溪为1.5km。 本工程位于常德

5	湖南常德汉寿凯迪生物电厂-裕民T接同心变电站110kV线路工程	常德市	-	1、扩建同心220kV变电站1#、2、凯迪生物电厂①新建架空线路长0.43km, 新生物电厂-裕民110点-12#段(长1.4有凯迪生物电厂本工程位于常德
6	湖南常德环保电厂~德山T入善卷变电站110kV线路工程		-	1、扩建善卷220kV变电站 2、环保电厂-德程: ①线路起至220kV善卷变电站3.6km。②拆除本工程位于常德
7	湖南常德武陵铁山~高峰T入生态圈110kV线路工程		-	1、扩建生态圈110kV变电站1# 2、铁山~高丰110kV铁山线#3采用双回路架设长度25m。 本工程位于常德
8	湖南常德安乡~嘉山T入蔡家溪变电站110kV线路工程		-	1、扩建蔡家溪220kV变电站1# 2、安乡~嘉山T路起自安嘉线T回路和双回路架路长约6km, 双导线约2.4k 本工程位于常德
9	常德茶庵铺110千伏变电站2号主变扩建工程		1#主变压器1×31.5MVA; 110kV出线1回, 至110kV余家坪变; 无功补偿装置1×4.8Mvar。	扩建2#主变压器1×(3.6+4.8)地进行, 不新留本工程位于常德
10	湖南郴州嘉禾田园110kV变电站1号主变扩建工程		2#主变压器1×50MVA; 110kV出线1回, 至220kV马托变; 无功补偿装置1×(4+4) Mvar。	扩建1#主变压器1×(3.6+4.8)站内原有预留场本工程位于郴州
11	湖南郴州北湖黄泥110kV变电站2号主变扩建工程		1#主变压器1×31.5MVA; 110kV出线2回, 1回至220kV北湖变, 1回至220kV城前岭变; 无功补偿装置3.6Mvar。	扩建2#主变压器1×(3.6+4.8)站内原有预留场本工程位于郴州
12	湖南郴州安仁华王110kV输变电工程	郴州市	-	1、新建安仁华王变电站, 无功补 ② 扩建朝阳220kV变电站, 止于11路两种方式架设他段按单回路架 本工程位于郴州
13	湖南衡阳耒阳青麓110千伏变电站改造工程	衡阳市	主变压器 (40+31.5) MVA; 110kV出线2回; 无功补偿装置3.6Mvar。	将原容量为31.5器; 改造1#、2#置1×(4.0+4.0)留场地进行, 不本工程位于衡阳
14	湖南永州蓝山古城110kV输变电工程		-	1、新建蓝山古城110kV变电站, 无功补 ② 扩建蓝山塔02、配套110kV输变电工程: 将单回0.03km。②新径全长6.7km, 0.4km。 本工程位于永州

图 8-1 第一次环境信息公示

8.2 第二次环境信息公示

2019年8月15日, 建设单位通过网络平台进行第二次环境信息公示, 网站公示链接地址为: <http://www.ep-home.com/forum.php?mod=viewthread&tid=199499&extra=>。

网站公示截图见图 8-2。

环保之家 www.ep-home.com

微信账号登录 用QQ帐号登录 用户名 自动登录 找回密码 找回密码 立即注册

论坛首页 公告公示 会员服务 招聘求职 访问推广 企业之家 环保超市 快速导航

请输入搜索内容 帖子 热搜: 水十条 大气十条

论坛首页 > 企业环保服务 > 环评公示与交流 > 湖南常德石门三圣110kV输变电工程等17项环评影响报告表送审前公示

发帖 返回列表

查看: 8 | 回复: 0 [湖南] 湖南常德石门三圣110kV输变电工程等17项环评影响报告表送审前公示 [复制链接]

发表于 2 分钟前 | 只看该作者 楼主 电梯直达

湖南常德石门三圣110kV输变电工程等17项环评影响报告表送审前公示

为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权,依据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162号),现公开下列信息,征求与该建设项目环境影响有关意见。

一、建设项目名称

序号	建设项目名称	建设地点
1	湖南常德石门三圣110kV输变电工程	常德市
2	湖南常德澧县乔家河110kV输变电工程	
3	湖南常德临澧四新岗(青林)110kV输变电工程	
4	湖南常德武陵桃花源110kV输变电工程	
5	湖南常德汉寿新兴110kV输变电工程	
6	湖南常德德山开发区谢家铺(杨家冲)110kV输变电工程	
7	湖南常德汉寿马嘶桥110kV变电站1号主变扩建工程	
8	湖南常德安乡子龙110kV变电站1号主变扩建工程	
9	湖南常德澧县梦溪110kV变电站2号主变扩建工程	
10	湖南常德武陵白鹤山110kV变电站2号主变扩建工程	
11	湖南常德石门官渡110kV变电站2号主变扩建工程	
12	湖南常德鼎城郭家铺(报国)220kV变电站110kV送出工程	
13	湖南常德桃源北变配套110kV线路工程	
14	湖南郴州安仁华王110kV输变电工程	郴州市
15	湖南郴州嘉禾田园110kV变电站1号主变扩建工程	
16	湖南郴州北湖黄泥110kV变电站2号主变扩建工程	
17	湖南衡阳耒阳青麓110kV变电站改造工程	衡阳市

二、环境影响报告表全本查阅
见附件1~附件4。

三、征求公众意见的范围

图 8-2 第二次环境信息公示

8.3 公众意见反馈

截止公众反馈日期,未收到公众提出的关于本工程环境影响评价和环境保护相关的反馈意见和建议。

九、结论与建议

9.1 项目建设的必要性

湖南衡阳耒阳青麓 110kV 变电站改造工程可满足衡阳区域用电负荷的增长需要，并提高供电可靠性。

本工程属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修订）》中的鼓励类“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策和衡阳市电网规划。

9.2 项目及环境简况

9.2.1 项目概况

青麓 110kV 变电站位于湖南省衡阳市耒阳市青麓村，本期更换 2#主变压器，将原容量为 31.5MVA 更换为 63MVA；完善 110kV 配电装置；新增 $1\times 4\text{Mvar}$ 和 $1\times (6+4)\text{Mvar}$ 无功补偿装置；新建一座 30m 事故油池。本期改造工程均站内预留位置，无新征地。

本工程总投资为 1428 万元，其中环保投资为 12.0 万元，占工程总投资的 0.84%。

9.2.2 环境概况

9.2.2.1 地形地貌

青麓 110kV 变电站所在区域位于耒阳市东北城郊，原始地貌单元为耒河古河床沉积，微地貌为低山缓山坡及沟谷。

9.2.2.2 地质、地震

本工程变电站站址范围内无大型构造断裂通过，场区岩土层序正常，场区稳定，场地无土洞、塌陷、溶洞等不良地质现象。

本工程变电站站址处于地震动峰值加速度 0.05g 区，站址抗震设防烈度为 6 度。

9.2.2.3 水文

本工程评价范围内的水体为耒水。青麓 110kV 变电站距离耒水约 270m。

依照湘政函〔2016〕176 号《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知》，本工程评价范围内涉及到的耒水水体不属于衡阳耒水市耒水饮用水源保护区。

9.2.2.4 气候特征

衡阳是耒阳市属中亚热带季风湿润气候，气候温暖，四季分明。

9.2.2.5 植被

经现场踏勘，变电站站址四周植被以城市绿化树木为主，主要为樟树。

本工程建设区域不涉及国家级、省级珍稀保护植物。

9.2.2.6 动物

经查阅相关资料和现场踏勘，本工程评价范围内不涉及珍稀保护动物，区域常见的野生动物主要为啮齿类动物和麻雀等。

9.2.2.7 环境敏感区及主要环境敏感目标

根据现场踏勘及收资，本工程变电站评价范围内不涉及生态保护红线、自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区。本工程的环境敏感目标主要是变电站附近的居民点。

9.3 环境质量现状

9.3.1 声环境现状

青麓变电站厂界四周昼间噪声监测值为 47.3~58.6dB (A)，夜间噪声监测值为 43.2~45.1dB (A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准；变电站周边环境敏感目标处昼间噪声监测值为 48.5~58.1dB (A)，夜间噪声监测值为 41.7~44.3dB (A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准。

9.3.2 电磁环境现状

(1) 工频电场

青麓变电站厂界四周工频电场为 1.4~285.3V/m，满足《电磁环境控制限值》(GB8702—2014) 的 4000V/m 公众曝露控制限值；变电站周边环境敏感目标处工频电场为 1.2~107.6V/m，满足《电磁环境控制限值》(GB8702—2014) 的 4000V/m 公众曝露控制限值。

(2) 工频磁场

青麓变电站厂界四周工频磁场为 0.02~0.41 μ T，满足《电磁环境控制限值》(GB8702—2014) 的 100 μ T 公众曝露控制限值；变电站周边环境敏感目标处工频磁场为 0.03~0.26 μ T，满足《电磁环境控制限值》(GB8702—2014) 的 100 μ T 公众曝露控制限值。

9.4 环境影响评价主要结论

9.4.1 电磁影响评价结论

根据已运行的洞阳 110kV 变电站类比监测结果，青麓 110kV 变电站本期改造工程建成投运后的工频电场、工频磁场能够分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702—2014) 4000V/m、100 μ T 的公众曝露控制限值。

9.4.2 声环境影响评价结论

青麓 110kV 变电站为 1994 年建成投运的变电站，本工程现场监测时已有两台主变压

器同时运行。现场监测结果表明变电站四侧厂界处昼、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，变电站周边环境敏感目标处昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

本期改造工程的建设内容为将原容量为31.5MVA的#2主变压器更换为容量为63MVA的主变压器，同时完善110kV配电装置并新增1×4Mvar和1×（6+4）Mvar低压无功补偿装置，扩建工程不新增主要声源设备。由于原2#主变压器为1994年制造的老式主变压器，其运行期的噪声影响较新更换的主变压器要大，因此本期改造工程建成投运后，变电站对外环境的影响将维持现状水平或较现状略小。

由前述变电站工程现状监测结果及改造工程主要声源设备的变化情况分析，我们可以预测：青麓110kV变电站本期改造工程建成投运后，变电站厂界噪声水平仍能够维持现状水平，并满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；变电站周围环境敏感点处噪声也能够维持现状水平，并满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。

需特别说明的是变电站东侧为在建的耒水新城小区，该小区高层住宅楼距离变电站东侧围墙的最近距离约12m，距离最近一台主变压器的最近距离约40m，距离本期改造更换的#2主变的距离约50m，且中间有主控楼遮挡，故本期改造工程不会对其产生显著不利影响。

因本工程变电站所处的环境较为敏感，本环评要求建设单位采用低噪声设备，确保距离主变压器外1m处距离地面1.5m高度处的噪声水平不得超过60dB（A），进一步降低工程建设对外环境的声环境影响。

9.4.3 水环境影响评价结论

正常运行工况下，变电站内无工业废水产生。青麓110kV变电站为无人值班有人值守变电站，值守人员产生的少量生活污水经站内化粪池处理后排入站外市政污水管网。

本工程为站内改造工程，不新增运行人员，工程仍沿用前期站内已有的生活污水处理设施，不增加排放口和排放量，不会对水环境产生新的影响。

9.4.4 固体废物环境影响评价结论

本工程变电站运行期固体废物主要为值守人员产生的少量生活垃圾及废旧蓄电池。

站内目前已经建设有垃圾桶等生活垃圾收集设施，生活垃圾经收集后运至当地垃圾收集站由当地环卫部门统一处理。本期改造工程不新增运行人员，不新增固体废物，对环境不会增加新的影响。

变电站内蓄电池待使用寿命结束后，废旧蓄电池交由有资质单位处理，严禁随意丢弃。

9.4.5 生态环境影响评价结论

本工程评价范围内植被均为当地常见种类，不涉及国家级、省级保护的珍稀濒危野生动物集中栖息地。

根据湖南省目前已投入运行的 110kV 变电站附近生态环境现状调查结果显示，未发现类似工程投运后对周围生态造成显著不利影响。

9.4.6 环境敏感目标的影响评价结论

9.4.6.1 工频电场、工频磁场

青麓 110kV 变电站周边环境敏感目标均满足工频电场 4000V/m 及工频磁场 100 μ T 的公众曝露控制限值。

9.4.6.2 噪声

根据预测结果，青麓 110kV 变电站本期主变扩建后，变电站周边环境敏感目标处噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

9.5 信息公开

本工程采用网络平台公示的方式进行信息公开和收集公众意见，截止征求意见日期，均未收到公众提出的关于本工程环境影响评价和环境保护相关的意见和建议。

9.6 综合结论

综上分析本工程符合国家产业政策，符合衡阳市城乡发展规划，符合衡阳市电网发展规划，在设计和建设过程中采取了一系列的环境保护措施，在严格执行本环境影响报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，从环保角度而言，本项目是可行的。

电磁环境影响专题评价

1 总则

1.1 评价因子

根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014），电磁环境评价因子为工频电场、工频磁场。

1.2 评价等级

青麓 110kV 变电站均为户外站，根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014），本工程变电站电磁环境按二级进行评价。

1.3 评价范围

根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014），110kV 变电站工程评价范围：站界外 30m 范围区域内。

1.4 评价标准

电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中公众曝露控制限值：工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T。

1.5 环境敏感目标

按照电磁环境现状调查、影响预测及评价需要，对变电站厂界四周及周边环境敏感目标处的电磁环境现状进行监测和评价。具体监测点位见表 1-1。

表 1-1 电磁环境质量现状监测点位表

序号	监测点位描述		监测点位置	备注
1	青麓110kV变电站	厂界东侧 1#	变电站围墙外 5m	图 3-3
2		厂界南侧 2#		
3		厂界西侧 3#		
4		厂界北侧 4#（大门）		
5	环境敏感目标	耒阳市宏发钢铁厂宿舍	员工宿舍西南侧	
6		耒阳市金茶油榨油厂办公场所	门卫室南侧	
7		耒阳市经济开发区管委会	办公大楼北侧	
8		耒阳市耒水新城小区（在建）	在建居民楼西侧	

2 电磁环境质量现状监测与评价

2.1 监测布点

结合现场踏勘情况，在变电站厂界四周和环境敏感目标处各布设 1 个测点。

2.2 监测时间、监测环境、监测频次和监测单位

本工程监测时间和监测环境详见表 1-2。

表 1-2 监测时间及监测环境

监测时间	天气	温度 (°C)	湿度 (RH%)	风速 (m/s)
2019.03.19	晴	10.2~14.5	41.9~48.6	0.2~0.3

监测频次：晴好天气下，白天监测一次。

监测单位：武汉中电工程检测有限公司。

2.3 监测方法

按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）执行。

2.4 监测仪器

电磁环境现状监测仪器见表 1-3。

表 1-3 电磁环境现状监测仪器

仪器名称及编号	技术指标	测试（校准）证书编号
工频电场、工频磁场 仪器名称：电磁辐射分析仪 仪器型号： SEM-600/LF-04（I-1036）	量程范围 工频电场强度： 0.1V/m~200kV/m 工频磁感应强度： 1nT~10.0mT	校准单位： 中国舰船研究设计中心检测校准实验室 证书编号：CAL(2019)-(JZ)-(0007) 有效期：2019.01.15~2020.01.14

2.5 监测结果

电磁环境现状监测结果见表 1-4。

表 1-4 各监测点位工频电场、工频磁场现状监测结果

序号	检测点位	工频电场 (V/m)	工频磁场 (μT)	备注	
1	厂界	厂界东侧 1#	26.6	0.16	
2		厂界南侧 2#	1.4	0.02	
3		厂界西侧 3#	73.5	0.23	
4		厂界北侧 4#（大门）	285.3	0.41	110kV 出线侧
5	环境敏感目标	耒阳市宏发钢铁厂员工宿舍西南侧	107.6	0.26	临近 110kV 出线
6		耒阳市金茶油榨油厂门卫室南侧	2.4	0.03	
7		耒阳市经济开发区管委会办公大楼北侧	1.2	0.03	
8		耒阳市耒水新城小区在建居民楼西侧	2.5	0.14	

2.6 监测结果分析

2.6.1 工频电场

青麓变电站厂界四周工频电场为 1.4~285.3V/m，满足《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）的 4000V/m 公众曝露控制限值；变电站周边环境敏感目标处工频电

场为 1.2~107.6V/m，满足《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）的 4000V/m 公众暴露控制限值。

2.6.2 工频磁场

青麓变电站厂界四周工频磁场为 0.02~0.41 μT ，满足《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）的 100 μT 公众暴露控制限值；变电站周边环境敏感目标处工频磁场为 0.03~0.26 μT ，满足《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）的 100 μT 公众暴露控制限值。

3 电磁环境影响预测与评价

3.1 评价方法

本工程变电站采用类比法进行预测。

3.2 类比对象

3.2.1 类比对象选择的原则

采取对同类型变电站进行类比监测的方法来分析、预测和评价高潮 110kV 变电站本期建成投运后产生的电磁环境影响。

根据电磁场理论：

（1）电荷或者带电导体周围存在着电场；有规则地运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场。亦即电压产生电场而电流则产生磁场。

（2）工频电场和工频磁场随距离衰减很快，即随距离的平方和三次方衰减，是工频电场和工频磁场作为感应场的基本衰减特性。

（3）工频电场强度主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；磁感应强度主要取决于电流及关心点与源的距离。

变电站电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有完全相同的变电站型式、设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，即：不仅有相同的变电站型式、主变压器容量和数量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

对于变电站围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。

根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的磁感应强度远小于 100 μ T 的限值标准。因此本工程主要针对工频电场选取类比对象。

3.2.2 类比对象

根据上述类比原则以及本工程的规模、电压等级、容量、平面布置等因素，选择浏阳市洞阳 110kV 变电站作为类比变电站。洞阳 110kV 变电站位于长沙市浏阳市生物医药园，现状容量 2 \times 50MVA，户外布置，110kV 出线 3 回。

洞阳 110kV 变电站监测数据来源于《洞阳 110kV 变电站二期扩建工程竣工环境保护验收调查表》，本调查表已取得湖南省环境保护厅的批复文件，文号为湘环评辐验表（2016）7 号。本工程变电站与类比变电站的可比性分析情况见表 1-5。

表 1-5 类比变电站可比性分析情况表

项 目	洞阳 110kV 变电站	青麓 110kV 变电站
电压等级	110kV	110kV
主变数量及容量	2 \times 50MVA	(1 \times 40+1 \times 63) MVA
110kV 出线数量和型式	3 回，架空出线	2 回，架空出线
变电站布置型式	户外布置	户外布置
所在地区	湖南省长沙市	湖南省衡阳市

3.2.3 类比对象的可比性分析

(1) 相同性分析

由表可以看出，青麓 110kV 变电站与洞阳 110kV 变电站电压等级相同、布置型式、出线方式均一致，主变容量大致相同，具有可类比性。

(2) 可比性分析

工频电场仅和运行电压及布置型式相关，因此对于工频电场只要电压等级相同、布置型式一致、出线方式相同就具有可比性。与主变容量相关的环境影响因子主要为工频磁场，类比洞阳 110kV 变电站与青麓 110kV 变电站电压等级、布置形式、出线方式一致，主变容量大致相同。

由以上分析可知，采用洞阳 110kV 变电站作为类比对象是可行的。

3.2.4 类比监测

(1) 监测项目

距地面 1.5m 处工频电场强度、工频磁感应强度。

(2) 监测方法

电磁环境现状监测按《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ 681-2013）和《环

境影响评价技术导则《输变电工程》（HJ24-2014）中相关规定执行。

（3）监测仪器

类比监测所用相关仪器情况见表 1-6。

表 1-6 监测所用仪器一览表

仪器名称	设备型号	检定/校准机构	分辨率	证书编号	有效日期
工频电磁场仪	SEM-600/LF-04	中国计量科学研究院	电场：0.1V/m 磁场：0.001 μ T	XDdj2018-2989	2019年07月16日
数字温湿度计	/	湖南省计量科学研究院	温度：0.1 $^{\circ}$ C 湿度：0.1%RH	J201807254137-0001	2019年07月29日

（4）监测日期及监测条件

监测日期：2016年3月19日；天气：多云；温度 12.4 $^{\circ}$ C；湿度：42.6%。

（5）监测期间运行工况

类比监测期间运行工况见表 1-7。

表 1-7 监测期间运行工况

变电站名称	设备名称	电压(kV)	电流(A)	有功功率 P(MW)	无功功率 Q(Mvar)
洞阳 110kV 变电站	1#主变	114.3	53.8	10.35	3.157
	2#主变	112.4	57.1	9.63	2.436

（6）监测布点

变电站厂界：在变电站四周围墙外各布设 1 个测点，共 4 个测点。各测点布置在变电站围墙外 5m，距离地面 1.5m 高度处。

衰减断面：在避开进出线垂直于围墙方向上布设 1 条监测路径，洞阳 110kV 变电站衰减断面监测路径布置在变电站南侧围墙外，以围墙为起点，垂直于围墙方向，每隔 5m 设置一个监测点，测至围墙外 50m 处。

（7）监测结果

变电站类比监测结果见表 1-8。

表 1-8 洞阳 110kV 变电站厂界及衰减断面电磁环境监测结果

测点位置	工频电场强度(V/m)	磁感应强度(μ T)	备注
厂界东侧	3.7	0.012	
厂界南侧	224.3	0.442	110kV 出线侧
厂界西侧	10.2	0.087	
厂界北侧	5.7	0.056	
距离南侧围墙 5m	9.6	0.076	
距离南侧围墙 10m	8.3	0.068	
距离南侧围墙 15m	6.3	0.046	
距离南侧围墙 20m	5.4	0.033	
距离南侧围墙 25m	5.3	0.035	

距离南侧围墙 30m	5.2	0.031	
距离南侧围墙 35m	5.1	0.030	
距离南侧围墙 40m	5.0	0.030	
距离南侧围墙 45m	4.3	0.028	
距离南侧围墙 50m	4.2	0.026	

3.2.5 类比监测结果分析

(1) 工频电场

由监测结果可以看出，洞阳 110kV 变电站四周围墙外工频电场为 3.7~224.3V/m，其中，最大值出现在厂界南侧，主要受 110kV 出线影响。衰减断面工频电场为 4.2~9.6V/m，其值随距离的增加总体呈下降趋势。变电站厂界及衰减断面工频电场测值均满足 4000V/m 的公众曝露控制限值要求。

(2) 工频磁场

由监测结果可以看出，洞阳 110kV 变电站四周围墙外测得的工频磁场为 0.012~0.442 μ T。衰减断面工频磁场为 0.026~0.076 μ T，其值随距离的增加总体呈下降趋势。变电站厂界及衰减断面工频磁场测值均满足 100 μ T 的公众曝露控制限值要求。

综上所述，洞阳 110kV 变电站厂界及衰减断面的工频电场、工频磁场均能分别满足 4000V/m、100 μ T 的公众曝露控制限值，且衰减断面工频电场随距离的增加总体呈下降趋势。

3.2.6 电磁环境影响评价

由前述的类比可行性分析可知，洞阳 110kV 变电站运行期产生的工频电场、工频磁场能够反映青麓 110kV 变电站本期投运后产生的工频电场、工频磁场水平；由上述类比监测结果可知，类比监测的洞阳 110kV 变电站厂界及衰减断面上的工频电场、工频磁场均能够满足相应环境标准的限值要求。因此青麓 110kV 变电站本期工程建成投运后，变电站围墙外区域的工频电场、工频磁场均能够满足相应环境标准的限值要求。

青麓 110kV 变电站改造工程完成后，周围环境保护目标的工频电场和工频磁场均满足评价标准 4000V/m、100 μ T 的公众曝露限值要求。

4 电磁环境影响评价综合结论

根据已运行的洞阳 110kV 变电站类比监测结果，青麓 110kV 变电站本期工程建成投运后的工频电场、工频磁场能够分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）4000V/m、100 μ T 的公众曝露控制限值。

预审意见:

公 章

经办人:

年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

公 章

经办人:

年 月 日

审批意见：

公 章

经办人：

年 月 日